












 <p>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü</p>	<p>TS ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ</p>	Yürürlük Tarihi	10.02.2021
		Doküman No	99445787-FR.55
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	.../.../...
		Sayfa No	1 / 3
	<p>İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU</p>		


Toplantı Tarihi:	02.11.2022	Kurul Toplantı Sıra No.su	33.KURUL
Toplantı Yeri:	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU	Toplantı Saati:	14:00

KATILIMCILAR

S.NO	Adı ve Soyadı	Unvanı	Kuruldaki Görevi	İmzası
1	Tamer İNAN	Genel Müdür Yardımcısı	Kurul Başkanı	
2	Nihat ERDOĞAN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kurul Üyesi	
3	İbrahim ÖZTÜRK	Personel Dairesi Başkanı	Kurul Üyesi	
4	Bekir Tarık YİĞİT	Arşiv Dairesi Başkanı	Kurul Üyesi	
5	Hakan BİLGİN	Döner Sermaye İşletme Müdürü	Kurul Üyesi	
6	Özcan ÇOLAK	Sivil Savunma Ve Güvenlik İşleri Şb. Müdürlüğü	Kurul Üyesi	
7	Neslihan TOPALOĞLU	İş Güvenliği Uzmanı	Kurul Sekreteryası	
8	Hüseyin KARA	İş Güvenliği Uzmanı	Kurul Üyesi	Katılmadı
9	Elif OKUR	Bilgisayar İşletmeni	Kurul Üyesi	
10	Dr. Ramazan ETLEÇ	İş Yeri Hekimi	Kurul Üyesi	Katılmadı
11	Aytuğ BOKE	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	
12	Mahmut ÜNAL	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	
13	Taner DÜZGÖREN	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	Katılmadı
14	Mehmet Burak ÖZER	Sendika Temsilcisi		
15				

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	TS ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ	Yürürlük Tarihi	10.02.2021
		Doküman No	99445787-FR.55
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	.../.../...
		Sayfa No	2 / 4
	İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU		

İSG Toplantısında Alınan Kararlar	
1	TKGM-Trans paletin, kompresörün, hidrofor,kazan dairesi, jeneratör,paratoner ve atölyede kullanılan makine ekipmanların belirtilen sürelerdeki periyodik kontrollerinin yapılması. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)
2	TKGM-Atölyelerde kullanılan makine ekipmanlarının koruyucu ekipmanlarının takılması, bakımlarının yapılması ve talimatlarını asılarak isimlerinin görünen yerlerde muhafaza edilmesi. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır)
3	TKGM- Merdiven kat boşluklarından düşmeyi önlemek için yüksek mukavemetli bir ağ sistemi yapılması, güvenlik ağı, file, ya da kafes sistemi. Yapılacak Onarım sırasında dikkate alınacaktır.
4	TKGM B Giriş kapısının önünde bulunan turnikelerin merdivenlere çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Acil durumlardaki kaçışlarda düşme riskinin ortadan kalkması için aradaki mesafenin artırılması.(30 cm, en az 150-200 m olmalı.). Sistemin yenileceği ve yenilenme sırasında gereğinin yapılacağı kararı alınmıştır.
5	TKGM -Merdivenlerde kat numaralının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılacak kat numaralarının engelli personel içinde anlaşılır olası gereklidir.
6	TKGM -Dışarıdan gelen taşere edilen işler önceden planlanarak iş güvenliği birimine bildirilmelidir.(inşaat, elektrik vs.) Yüksekte yapılan çalışmalarda cam silme personellerin ivedilikle emniyet kemerini takması. Birimlerine yazılı bildirilecektir.
7	TKGM -Bina dışında anten, paratoner elektrik kablolarının uygun kanal içerisine alınması.Tadilatla dikkate alınacaktır.
8	TKGM -Binada bulunan otomatik yangın algılama sisteminin yapı yüksekliğinden dolayı dumana algılamaması, ve yağmurlama sistemin olmaması, arşiv depo, jeneratör odası gibi elzem bölgelerde algılama sisteminin yanında sprint sisteminin olması olası bir yangında otomatik söndürme sağlanması gereklidir.



 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	TS ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ	Yürürlük Tarihi	10.02.2021
		Doküman No	99445787-FR.55
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	.../.../...
		Sayfa No	3 / 4
	İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU		

9	TKGM -COVID-19 normalleşme sürecin yemekhanedeki tuz, baharatların masaya konulması. Yemekhaneye bildirilecektir.
10	TKGM -COVID-19 normalleşme sürecin yemekhanedeki tuz, baharatların masaya konulması.
11	TKGM -Ofislerde sigara içilmesi konusunda genel bir uyarı mailiyle personelin uyarılması.
12	TKGM DÖNER SERMAYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI- 1-Kazan dairesi denge tanklarının periyodik bakımları yapılmalıdır. 2-Kazan dairesi giriş kapısı panik barlı olmalı. 3-Yemekhane kapısı dışa açılır yönde olmalıdır.
13	TKGM ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI- 1-Daire giriş merdivenine tırabzan yapılmalı, 2-Elektrikli aletlerin gövde topraklaması yapılmalıdır, 3-Çıkış kapılarının açılış yönü dışarıya doğru olmalıdır, 4-D.gaz vanalarının kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır.
14	TKGM EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI- 1-Kampus içerisine yürüyüş yolu yapılmalıdır, 2-Kazan dairesinin kapısı panik barlı,dışa açılır yönde olmalıdır, 3-Jeneratör, yakıt tankı ve doğalgaz vanaları kilitli olmalıdır. 4-Kampus içerisinde hız sınırı 20 Km/h sınırını gösterir tabela uygu yerlere asılmalıdır.(6 adet) 5-Yangın söndürme sistemi su basınçlı olmalıdır.Hasarlı olan su hortumları yenilenecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı/...../.....tarih ve/..... saatleri arasında yapılmış olup, katılımcılarında ortak kararıyla yukarıdaki kararlar alınmıştır.

