
















İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU

Toplantı Tarihi:	02.12.2022	Kurul Toplantı Sıra No.su	34.KURUL
Toplantı Yeri:	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU	Toplantı Saati:	15:00

KATILIMCILAR

S.NO	Adı ve Soyadı	Unvanı	Kuruldaki Görevi	İmzası
1	Tamer İNAN	Genel Müdür Yardımcısı	Kurul Başkanı	
2	Nihat ERDOĞAN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kurul Üyesi	
3	İbrahim ÖZTÜRK	Personel Dairesi Başkanı	Kurul Üyesi	
4	DR.Bekir Tarık YİĞİT	Arşiv Dairesi Başkanı	Kurul Üyesi	
5	Hakan BİLGİN	Döner Sermaye İşletme Müdürü	Kurul Üyesi	
6	Özcan ÇOLAK	Sivil Savunma Ve Güvenlik İşleri Şb. Müdürlüğü	Kurul Üyesi	
7	Neslihan TOPALOĞLU	İş Güvenliği Uzmanı	Kurul Sekreteryası	
8	Hüseyin KARA	İş Güvenliği Uzmanı	Kurul Üyesi	
9	Elif OKUR	Bilgisayar İşletmeni	Kurul Üyesi	
10	Dr. Ramazan ETLEÇ	İş Yeri Hekimi	Kurul Üyesi	
11	Aytuğ BOKE	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	
12	Mahmut ÜNAL	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	
13	Mehmet Burak Özer	Sendika Temsilcisi	Kurul Üyesi	
14				
15				

	TS ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ	Yürürlük Tarihi	10.02.2021
		Doküman No	99445787-FR.55
		Rev. No	00
		Rev.Tarihi	.../.../...
		Sayfa No	1 / 1
	İSG TOPLANTI KARAR TUTANAĞI FORMU		

İSG Toplantısında Alınan Kararlar

1	Atölyelerde çalışan personele Mesleki yeterlilik belgesi alınması konusunda çalışma başlatılmıştır.
2	İş hijyeni ölçümüne gürültü ve toz ölçümünün eklenmesi, elektrik panolarının topraklanması, Kompresör, traspalet, hava tankı, kazanlar, hidrofor, yangın tesisatı, makine tezgâhlarının yıllık periyodik bakımlarının planlanarak yaptırılması için firmalardan teklif alınarak çalışmaların başlatılmasına,
3	Genel Müdürlük Merkez Binasında yer alan Kantine gaz kaçağı detektörü yaptırılması,
4	Yemekhane hizmetlerinde kullanılan yük taşıma asansörüne iç kapı sürgüsünün yaptırılması,
5	TKGM ana bina merdivenlerinde sensorlu aydınlatmaların devreye alınması,
6	Uyarı ikaz/acil çıkış/ etiketlemeler vs. yönlendirmelerden eksik ve yetersiz olanların tamamlanması,.
7	-2 kazan dairesinde bulunan yangın dolabında bulunan yangın söndüre ekipmanlarının kontrol edilerek eksiklerin ivedilikle giderilmesi,
8	Arşiv Dairesi Başkanlığı dış cephedeki düşme tehlikesi olan klimaların uygun şekilde sabitlenmesine karar verilmiştir.